

Spała, 23 kwietnia 2026 r.

Znak sprawy: SP.ZTT.223.1.2026.MZ

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego dotyczącego okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w COS- OPO w Spale

Zgodnie z treścią art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, który precyzyjnie wskazuje podmioty uprawnione do przeprowadzenia takiej kontroli pkt 3 i 4 przedmiotowego zapytania ofertowego zyskują brzmienie:

3. Kontrolę „jesienną” dla następujących obiektów:

- ~~hali sportowej lekkoatletycznej~~ (całym obiekcie funkcjonuje wentylacja mechaniczna)
- krytej pływalni
- hali sportowej z bieżnią prostą
- hali sportowej wielofunkcyjnej
- centrum rehabilitacji leczniczej z zapleczem internatowym „CHAMPION”

tj. łącznie 702 szt. przewodów wentylacyjnych – należy przeprowadzić w terminie do dnia **30 listopada 2026r.**

4. W/w kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinna przeprowadzić osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.”

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych, aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego lub dyplomu mistrzowskiego należy dołączyć do formularza oferty.

Podpis elektroniczny
Dyrektor
Artur Kozłowski