

Spała, 29.04.2026 r.

Znak sprawy: SP.ZTT.211.9.2026.PG

WYJAŚNIENIE DO ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na wykonanie utwardzenia nawierzchni drogowej- rozbudowę drogi wewnętrznej w postępowaniu o wartości poniżej 170 tys. zł

W odpowiedzi na zgłoszone pytania Zamawiający przedstawia dodatkowe informacje dotyczące wykonania przełożenia instalacji oświetlenia ulicznego drogi:

1. Aktualny przebieg instalacji oświetlenia ulicznego pokazany jest na załączonym wycinku mapy sytuacyjnej.
2. Zasilanie oświetlenia ulicznego stanowi kabel YAKY 4 x 25mm. Kabel łączony jest w każdym słupie oświetleniowym, w każdym słupie jest zabezpieczenie. Oświetlenie na odcinku poszerzanej drogi nie jest samodzielnym obwodem oświetleniowym, lecz stanowi fragment sieci oświetlenia ulicznego większej części terenu Ośrodka (pętla).
3. Zasilanie przełożonych opraw oświetlenie należy wykonać poprzez:
 - 1) Ułożenie nowego kabla zasilającego YAKY 4 x 25 w istniejącym korycie kablowym przebiegającym w szczycie elewacji budynku hali sportowej,
 - 2) Sprowadzenie kabla do ziemi i wykonanie połączenia z istniejącym kablem zasilającym obecnie słup nr 1 (po likwidacji słupa) oraz analogiczne zejście nowym kablem i połączenie w ziemi w miejscu obecnego słupa nr 5. Zejście kable po ścianie budynku wykonać w rurach ostonowych (korytach).
 - 3) Włączenie do nowo ułożonego kabla 5 szt. opraw obecnie użytkowanych z zastosowaniem wysięgników ściennych (oprawy LED SL-S9-80W). Do każdej lampy zastosować zabezpieczenie.
 - 4) Demontaż istniejących 5 szt. słupów oświetlenia,
 - 5) Roboty instalacyjne, w tym połączenia kabli w gruncie wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki technicznej pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.
4. Istniejący obecnie kabel w ziemi zasilający oświetlenie w słupach pozostaje w gruncie jako nieczynny.
5. Roboty instalacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
6. Dla wykonanej instalacji należy sporządzić protokół z pomiarów ochronnych.

W celu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści ofert Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **07.05.2025**. Ofertę należy przesać na adres mail sekretariat.spala@cos.pl
Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Gładysz 607-511-345.

Załączniki:

- Dokumentacja foto
- Szkic graficzny – wycinek mapy sytuacyjnej

Robert Papis

Zastępca Dyrektora COS OPO w Spale

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Foto 1, 2: koryto w szczytowej części budynku.



Foto 3,4: słup i oprawa oświetlenia ulicznego.