

Spała, 23 lutego 2026 r.

Znak sprawy: SP.ZTT.2130.2.2026.MZ

WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na wymianę stolarki drzwiowej w internacie Champion
na stolarkę w wykonaniu ppoż

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale informuje, że do zapytania ofertowego z dnia 16.02.2025 na wymianę stolarki drzwiowej w internacie Champion na stolarkę w wykonaniu ppoż wprowadza następujące wyjaśnienia i zmiany:

1. wymagana odporność ogniowa dla drzwi: EI 60
2. drzwi przeszklone szybą w układzie prostokątnym, pionowym, o powierzchni przeszklenia min 0,20m²
3. wymiana dotyczy 9 szt drzwi zgodnie z wykazem podanym w załączniku nr 1.

Wszystkie pozostałe zapisy podane w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian

Robert Papis
Zastępca Dyrektora
COS OPO w Spale

/podpisano
kwalifikowanym podpisem elektronicznym /